

**АНКЕТА (титульный лист, часть I)**  
**ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ**  
**МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
**для формирования электронного паспорта объекта**

**Наименование организации** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 38 Приморского района Санкт-Петербурга	1207800103279
--	---------------

(полное и сокращенное наименование объекта)

**Вид деятельности объекта** (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)

Дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию)	80.10.1
---	---------

<b>Форма собственности</b>   Собственность субъектов Российской Федерации	13
---	----

(указывается форма собственности по ОКФС)

<b>Организационно-правовая форма</b>   Бюджетные учреждения	75203
---	-------

(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)

<b>Должность, Ф.И.О. руководителя объекта</b>   Заведующий	Воронкова Дина Алексеевна
--	---------------------------

<b>Телефон, факс руководителя объекта</b>   Тел. (812) 245-19-20	Факс
--	------

<b>E-mail объекта</b>   gbdou38prim@obr.gov.spb.ru	
--	--

<b>Юридический адрес объекта</b>   197375	Санкт-Петербург, Суздальское шоссе, дом 24, корпус 4, строение 1
---	--

<b>Фактический адрес объекта</b>   197375	Санкт-Петербург, набережная реки Каменки, дом 11, корпус 3, строение 1
---	--

<b>Наименование организации владельца (арендатора) объекта</b>   СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга»	
---	--

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

<b>Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта</b>   Санкт-Петербург ул Гороховая, д. 32	
---	--

<b>Наименование вышестоящей организации (собственника)</b>   Администрация Приморского района Санкт-Петербурга	
--	--

Учреждения

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

<b>Юридический адрес вышестоящей организации</b>   197374	Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83
---	---------------------------------------

<b>Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации</b>   Никоноров Алексей Владимирович	
--	--

<b>Телефон, факс руководителя вышестоящей организации</b>   Тел. 576-82-82	Факс
--	------

<b>E-mail руководителя вышестоящей организации</b>   tuprim@gov.spb.ru	
--	--

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

**Титульный лист, часть II**

<b>Наименование объекта</b> (подразделения объекта)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 38 Приморского района Санкт-Петербурга
<b>Фактический адрес объекта</b> (индекс, почтовый адрес)	197375, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Коломаги, набережная реки Каменки, дом 11, корпус 3, строение 1
<b>Общая площадь объекта</b> (указывается общая площадь в кв. м.)	4674,6
<b>Этаж / этажи расположения объекта</b> (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2,3
<b>Кадастровый номер объекта</b>	78:34:0004270:8498
<b>Категории обслуживаемого населения:</b> граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.	Дети в возрасте до 18 лет
<b>Категории обслуживаемых инвалидов:</b> инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.	Инвалиды по слуху, Инвалиды по зрению, Инвалиды на креслах-колясках, Инвалиды с нарушением ОДА, Инвалиды с умственными нарушениями
<b>Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:</b> (да, нет)	

**АНКЕТА (основная часть)**

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2020; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1. Подходы к объекту, пути движения</b>										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения	1	0	1						
					Ширина пешеходных путей «К»	м	2,00	не менее 1,2	п.5.1.7	
					Перепад высот в месте съезда на проезжую часть «С», «К»	м	0,02	0 – 0,0154		
					Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.5.1.2	
					Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
					Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
					Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.4	
					Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.1	
<b>2. Входной узел</b>										
2.1	Наружные лестницы	1	0	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,29	0,35-0,4	п.5.1.12	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,12- 0,15		
					Ширина марша лестниц «О»	м	3,50	не менее 1,35		
					Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,9	п.6.2.11	
					Высота разделительного поручня «О», «С»	м	0,9	0,9	п.6.2.11	
					Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
					Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12 СП 59.13330.2012 п.5.1.12 СП 59.13330.2016	
					Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»		0,3	0,3	п.5.1.11	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	1	0	1	Уклон пандуса «К»	%	0,4	не более 0,8	п.5.1.14	
					Ширина между поручнями «К»	м	0,9-1,0	0,9- 1,0	п.5.1.16	
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	м	0,9	0,9	п.5.1.16	Свободная зона 1,8 x 1,8 в местах интенсивного использования
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	м	0,7	0,7		
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса шириной «К»	м	2,5	1,5		
					Свободная зона в верхнем окончании пандуса глубиной «К»	м	1,55	1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	м	1,5	1,5		
					Свободная зона при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	м	2,3	1,5		
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.1.11	
					Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой контрастными относительно прилегающей поверхности «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	нет		п.4.1.16 СП 59.13330.2012 п.5.1.16 СП 59.13330.2016	
					Завершение горизонтальной части поручней длиннее наклонной части пандуса «К», «С»	м	0,3	0,3	п.5.1.13	
					Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.12.	
					Высота колесоотбойников вдоль продольных краев маршей пандусов, «К»	м	0,05	не менее 0,05	п.5.1.16	
2.6	Входные площадки	1	0	1	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3 СП 59.13330.2012 п.6.1.4 СП 59.13330.2016	
					Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.3.14 СНиП 35-101-2001	
					Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
					Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	7,00	не менее 2,20	п.6.1.4	
					Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	2,30	не менее 2,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.7	Входные тамбуры	1	0	1	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,45м «К»	м	2,30	не менее 1,6	п.6.1.8.	
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	1	Ширина дверных проемов вновь проектируемых зданий в свету «К»	м	1,15	не менее 0,9	п.6.1.5	
					Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,02	не более 0,014	п.6.2.4	
					Смотровые панели в полотнах наружных дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом шириной не менее 0,15 м «К», «О»	наличие	да		п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О»	м	1,00	не выше 1.0	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Верхняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола «К», «О»	м	1,85	не ниже 1,6	п.6.1.5 СП 59.13330.2016	
					Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	нет		п.6.5.1	

### 3. Пути движения внутри здания

3.1	Коридоры, переходы в другие здания	1	0	1	Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	0,3	0,3	п.6.2.3 ГОСТ Р 52875-2018	
					Тактильные предупреждающие указатели глубиной 0,5-0,6 м с высотой рифов 4 мм на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	0,6	0,3		
					Ширина пути движения в коридорах «К»	м	2,7	не менее 1,5		п.6.2.1
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	1	Ширина «К»	м	0,90	не менее 0,9	п.6.2.4	
					Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0,02	не более 0,014	п.6.2.4	
					Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	нет		п.6.4.1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3	Внутренние лестницы	1	0	1	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,30	0,28 - 0,35	п.6.2.8	
					Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
					Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.8	
					Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,90	0,87-0,93	п.6.2.11 п.6.2.8	
					Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,30	0,27-0,33	п.6.2.11 п.5.1.13 п.6.2.8	
					Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.11	
					Поверхность стены вдоль поручня гладкая, «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.6.2.12.	
					Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,47	не менее 1,35	СП 118.13330.2012 п.6.9	
					Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	1,47	не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
					Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п.6.2.8 СП 59.13330.2016	
3.8	Лифты	1	0	1	Ширина кабины «К»	м	1,1	не менее 1,1	п.6.2.14	
					Глубина кабины «К»	м	2,1	не менее 1,4		
					Ширина дверного проема «К»	м	1,00	не менее 0,9	п.6.2.13	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) «С»	соответствие	да		п.6.2.16	
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: тактильная (рельеф), «С»	соответствие	нет			
					Световая и звуковая сигнализация в кабине лифта «С», «Г»	наличие	да			
					Световая и звуковая сигнализация у каждой двери лифта «С», «Г»	наличие	нет			
					Тактильные указатели уровня этажа у двери лифта «С»	наличие	нет			
					Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1м на контрастном фоне напротив выхода из лифта на каждом этаже «С»	наличие	нет			
					Система двусторонней связи с диспетчером «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>4. Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях</b>										
4.1	Помещения для приема посетителей	1	0	1	Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
					на одно рабочее место	кв. м	12,24	не менее 12,0	п.8.1.11 п.8.7.3	
					на два рабочих места	кв. м	24,00	не менее 18,0	п.8.1.11	
					Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,74	не более 0,85	п.8.1.7	
<b>5. Санитарно-гигиенические помещения</b>										
5.1	Кабины в общей уборной	1	0	1						
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,57	не менее 0,8	п.6.3.3	Размеры доступных и универсальных (специализированных) кабин могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования
					Ширина кабины «К»	м	1,65	не менее 1,65		
					Глубина кабины «К»	м	3,60	не менее 2,2		
					Ширина двери кабины «К»	м	0,90	не менее 0,9	п.6.2.4	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	да		п.6.3.3	
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.6.3.3	
					Поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	да		п.6.3.3	
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.6.3.6	
					Обозначение у дверей кабины со стороны дверной ручки символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1,2-1,6 м от поверхности пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создается новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.
6. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

245-19-21  
телефон

Зам. заведующего по АХЧ  
Заполнил Анкету:

Петров А.В.  
ФИО




(подпись)

«18» мая 2023 г.

Согласовано:  
245-19-20  
телефон

Заведующий  
Должность руководителя обследованного  
объекта

Воронкова Д.А.  
ФИО



(подпись)

«18» мая 2023 г.



В настоящем документе прошито, пронумеровано и скреплено печатью 8 ( 500.000.000 ) листов

Заведующий ГБДОУ детский сад №38 Приморского района Санкт-Петербурга



[Signature] Д.А. Воронкова